ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271562 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (4300 Т, 4583957) Индикация блогы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4300 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикация блогы, күзет-өрт дабылы жүйелері үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өнеркәсіптік басқару блогы (контроллер/басқару панелі)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Индикация блогы.
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 49 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Болид" жүйесінің өртке қарсы автоматикасына С2000-БИ индикация блогы (жөндеу, біріздендіру, сондай-ақ пайдаланылатын жабдықпен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында)."Орион" ИСО бөлімдерінің күйін көрсету үшін 60 екі түсті индикатордың жарық индикаторы. "Орион"ИСО-да дабылдар мен ақаулардың болуын көрсетуге арналған 7 бір түсті индикатор. Байланыс порты ("Орион" ИСО-да жұмыс істеу үшін) RS-485, Орион ХАТТАМАСЫ. Блокты сыртқы тұрақты ток көзінен қуаттандыру. Қуат кернеуі 10,2 ÷ 28,0 в тұрақты ток. Қуат көздерінің саны 2. Тұтынылатын қуат 3 Вт-тан аспайды. Температураның жұмыс диапазоны -30-дан +50 °С-қа дейін.салыстырмалы ылғалдылық +25 °С температурада 98% дейін.Жалпы өлшемдері 340х170х27 ММ. блоктың салмағы 0,6 кг аспайды. ТР ЕАЭС 043/2017; ТР ТС 020/2011; МЕМСТ Р ИСО 9001

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович
Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271562
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (4300 Т, 4583957) Блок индикации

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4300 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок индикации, для систем охранно-пожарной сигнализации
Наименование категории ОКТРУ	Промышленный блок управления (контроллер/панель управления)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Блок индикации
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 49 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок индикации С2000-БИ к противопожарной автоматики системы "Болид" (в целях ремонта, унификации, а также обеспечения совместимости с эксплуатируемым оборудованием).Световая индикация 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион". 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион". Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") RS-485, протокол Орион. Питание блока от внешнего источника постоянного тока. Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока. Количество вводов питания 2. Потребляемая мощность не более 3 Вт. Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °С. Относительная влажность до 98% при +25 °С. Степень защиты корпуса IP20.Габаритные размеры 340х170х27 мм. Вес блока не более 0.6 кг. ТР ЕАЭС 043/2017; ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р ИСО 9001

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания 13.11.2026