ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271575 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (11014 Т, 4584026) Әуе клапаны

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11014 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Әуе клапаны, ауа шығынын және ауа өткізгіштерді жабуды реттеу үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ауа клапаны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: -
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул. Потанина 36 Б (ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ОАК клапаны (ауа оқшауланған клапан ретінде қысқартылған) әртүрлі желдету және ауаны баптау жүйелерінде қолданылады. Бұл құрылғының негізгі мақсаты - желдету және ауаны баптау жүйелеріне зақым келтірмеу үшін ауа мен әртүрлі газ қоспаларының мөлшерін реттеу.Бұйым қос қабырғалы бұралмалы қалақтары бар қос қабырғалы фланецтері бар корпус болып табылады. Екі қабырғалы қалақтар электромеханикалық жетекпен қозғалады. Жетекке қуат берілгенде, амортизатордың қалақшасы қалыпты күйге жылжытылады (әдетте ашық күйде ашылады) және осы күйде ұсталады. Бұл ретте жетектің кері серіппесі соғылған.Қуат көзі үзілген кезде серіппеде жинақталған энергия демпферді бастапқы күйіне қайтарады. Жетектерді қосымша түрде бір реттік немесе қайта пайдалануға болатын термиялық датчиктермен жабдықтауға болады, олар клапан корпусының ішіндегі температура +72°С-қа жеткенде жетекке қуат беруді үзуі мүмкін.Бұл сенсорлар дискінің автоматты түрде өшірілуін қайталайды. Тексеру клапаны болуы керек.

Электр механикалық жетектің жұмыс кернеуі ~ 220-250 В

Клапанның өлшемдері мм 500 х500.

Материал- металл

№1 қосымша техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылады!

Қосымша

Приложение_к_тех.спецификации_11014 Т.docx

Қол қойған	Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271575
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (11014 Т, 4584026) Клапан воздушный

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11014 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан воздушный, для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов
Наименование категории ОКТРУ	Клапан воздушный
Дополнительная характеристика	Описание: -
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул. Потанина 36 Б (ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан КВУ (сокращенно клапан воздушный утепленный) используется в различных вентиляционных системах и системах кондиционирования воздуха. Основное назначение данного устройства – регулировка количества воздуха и различных газовых смесей для предотвращения повреждения вентиляционных и кондиционных систем. Изделие представляет собой корпус с присоединительными фланцами, с закрепленными в нем двустенными лопатками поворотного вида. Двустенные лопатки приводятся в движение с помощью электромеханического привода. При подаче напряжения на привод, заслонка клапана переводится в нормальное положение (нормально открытый открывается) и удерживается в этом положении. Одновременно взводится возвратная пружина привода. При прекращении подачи электропитания, энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в начальное положение. Приводы могут дополнительно оснащаться тепловыми датчиками одноразового действия или многоразового, которые могут прерывать электропитание привода при достижении температуры внутри корпуса клапана +72˚С. Эти датчики дублируют автоматическое отключение привода. Должен иметь возвратный клапан.

Рабочее напряжение электромеханического привода - ~220-250В.

Размеры клапана мм 500*500.

Материал- металлический/алюминий.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение №1 является неотъемлемой частью к технической спецификации!

Приложение

Приложение_к_тех.спецификации_11014 Т.docx

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	13.11.2026