ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271596 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (4 У, 4584053) Генераторлық қондырғыларды және ұқсас электртүрлендіруші жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Генераторлық қондырғыларды және ұқсас электртүрлендіруші жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Әкімшілік ғимараттағы дизельдік генераторлық қондырғыға техникалық қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырауская область, г.Атырау, ул. К. Смагулова 12
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Генераторлық қондырғыларға және электр энергиясын өндіретін ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алу жөніндегі Техникалық сипаттама

1. Техникалық сипаттамасы:

SDMO 45кВа дизель-генератор қондырғысы (ДГҚ);

Сериялық нөмірі CD40 45D63426 (дизель-генератор қондырғысы)

Аккумулятор батареясы 12 вольт;

75 Ампер/сағат;

2010 жылы шыққан.

2. Дизель-генератор қондырғысына техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі жұмыстардың тізбесі:

2.1. Бақылау және басқару жүйесі

Басқару панеліндегі қауіпсіздік жүйесі индикаторларының жарамдылығын тексеру;

Шығыс кернеуі мен жиілігін өлшеу;

Дизель-генератор қондырғысының автоматика жүйелерінің, отынды автоматты айдау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

2.2. Қозғалтқыш және генератор

Сыртқы тексеру;

Қозғалтқыш картеріндегі май деңгейін тексеру және оны нормаға келтіру;

Бактағы отын деңгейін тексеру және оны нормаға келтіру;

Салқындатқыш сұйықтықтың деңгейін тексеру және оны нормаға келтіру;

Құбырдың ағуы мен зақымдануын тексеру және оларды жою;

Қозғалтқыштың ерекше шуы мен дірілінің жоқтығын тексеру;

Ауа сүзгісін тексеру;

Салқындатқыш ауаның берілуін тексеру;

Шығыс кернеуі мен жиілігін өлшеу;

Жабдықтың жерге тұйықталу кедергісін өлшеу;

Пайдаланылған газдардың түсін тексеру;

Майдың, отынның немесе салқындатқыштың ағып кетуін тексеру;

Генератордың әдеттен тыс шуы мен дірілінің жоқтығын тексеру;

15 минут жұмыс істеу және басқару панеліндегі қорғаныс құрылғыларының индикаторларының іске қосылуын тексеру;

Салқындатқыш сұйықтық жылытқышының жарамдылығын тексеру;

Техникалық қызмет көрсету регламентіне сәйкес аккумулятор батареяларын, майларды, сүзгілерді және т.б. ауыстыру;

2.3. Қосымша жанармай құю.

2.4. (ЕҚ) апта сайынғы жүктемесіз 5 минуттан 3 рет сынамалық іске қосу;

2.5. (ТҚ) тоқсан сайын техникалық қызмет көрсету;

2.6. (ЖЖҚ) жылына 2 рет жарты жылдық техникалық қызмет көрсету;

2.7. (ЖҚ) жылына 1 рет жылдық техникалық қызмет көрсету.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и	Настоящий стандарт распространяется на электрогенераторные установки с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Настоящий стандарт устанавливает требован					Приказом Председателя Комитета по техническому регулир		

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 53176-2009	340779	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний. Введен впервые.	ия к надежности электрогенераторных установок и методы их контроля. Стандарт не распространяется на электрогенераторные установки летательных аппаратов, наземных автотранспортных средств, локомотивов и сварочные электроагрегаты.	Нет ()	64	Двигатели внутреннего сгорания	Действует	ованию и метрологии Министерства ин-дустрии и торговли Республики Казахстан от «17» ноября 2009 года № 563-од	01.07.2010

Қол қойған Давлетов Руслан Ержанович

Қол қойылған күні 13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271596
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (4 У, 4584053) Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования, Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования
Наименование категории ОКТРУ	Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования
Дополнительная характеристика	Техническое обслуживанию дизельной генераторной установки в административном здании
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., Атырауская область, г.Атырау, ул. К. Смагулова 12
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

закупки услуг по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования

Техническая характеристика:

1. Марка

Дизель-генераторная установка ДГУ SDMO 45кВа;

Серийный номер CD40 45D63426 (дизель генераторная установка) Аккумуляторная батарея 12 Вольт;

75 Ампер/час;

2010 год выпуска.

2. Перечень работ при техническом обслуживании и ремонту дизель генераторной установки:

2.1. Система контроля и управления

Проверка исправности индикаторов систем безопасности на панели управления;

Измерение выходного напряжения и частоты;

Проверка работоспособности систем автоматики дизель-генераторной установки, систем автоматической подкачки топлива.

2.2. Двигатель и генератор

Внешний осмотр;

Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя и доведение его до нормы;

Проверка уровня топлива в баке и доведение его до нормы;

Проверка уровня охлаждающей жидкости и доведение его до нормы;

Проверка трубопровода на отсутствие течей и повреждений и их устранение;

Проверка отсутствия необычных шумов и вибрации двигателя;

Проверка воздушного фильтра;

Проверка подвода охлаждающего воздуха;

Измерение выходного напряжения и частоты;

Измерение сопротивления заземления оборудования;

Проверка цвета выхлопных газов;

Проверка отсутствия утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости;

Проверка отсутствия необычных шумов и вибрации генератора; Проработать 15 минут и проверить срабатывание индикаторов защитных устройств на панели управления;

Проверка исправности подогревателя охлаждающей жидкости;

Замена аккумуляторных батареях, масел, фильтров и т.д., согласно регламента технического обслуживания;

2.3. Дозаправка.

2.4. (ЕО) Еженедельный пробный запуск без нагрузки 3 раза по 5 минут;

2.5. (ТО) Техническое обслуживание проводить ежеквартально;

2.6. (ПГО) Полугодовое техническое обслуживание проводить 2 раза в год.

2.7. (ГО) Годовое техническое обслуживание 1 раз в год.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на электрогенераторные установки с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего					Приказом Председ	

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 53176-2009	340779	Национальный стандарт Республики Казахстан	Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний. Введен впервые.	сгорания. Настоящий стандарт устанавливает требования к надежности электрогенераторных установок и методы их контроля. Стандарт не распространяется на электрогенераторные установки летательных аппаратов, наземных автотранспортных средств, локомотивов и сварочные электроагрегаты.	Нет ()	64	Двигатели внутреннего сгорания	Действует	дателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «17» ноября 2009 года № 563-од	01.07.2010

Подписал Давлетов Руслан Ержанович

Дата подписания 13.11.2026