ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271917 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (769 Т, 4585149) Торап

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	769 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Торап, түрі УКЭ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бекіту тораптары
Қосымша сипаттама	Аталуы: Экранның бекіту торабы өру білтесі УКЭ-5
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Желілік-аспалы арматурасы төменде көрсетілген МемСТ-ға және осы МемСТ-да сілтемелер бар басқа стандарттарға сәйкес жасалуы тиіс. Тексеру және сынау: Желілік-аспалы арматурасы тексерілуі және сынақтан өткізілуі тиіс, бұл тауарды жеткізу кезінде тиісті хаттамалармен расталуы тиіс. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: тауарды (ларды) қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 60 ай.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	**Белгісі|**	**Түпнұсқа тілі ндегі атауы**	**Атауы қазақ тілінде**	**Атауы орыс тілінд**	**Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні**	**БСН**	**Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде**	**Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде**

1	ГОСТ Р 51177-2017	«Арматура линейная. Общие технические требования»	«Желілік арматура. Жалпы техникалық талаптар»	«Арматура линейная. Общие технические требования»	01.07.2018	970740000838	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские Межсистемные Электрические Сети»	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік Қоғамы атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы компания акционерлік қоғамының (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

Қол қойған Глухов Дмитрий Геннадьевич

Қол қойылған күні 19.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271917
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (769 Т, 4585149) Узел

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	769 Т
Наименование и краткая характеристика	Узел, тип УКЭ
Наименование категории ОКТРУ	Узлы крепления
Дополнительная характеристика	Наименование: Узел крепления экрана УКЭ-5
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Линейно-подвесная арматура должна изготавливаться в соответствии с нижеуказанным ГОСТом и другими стандартами, на которые в данном ГОСТе имеются ссылки. Проверка и испытание: Линейно-подвесная арматура должна быть проверена и испытана, что должно подтверждаться соответствующими протоколами при поставке товаров. Гарантийный срок на поставляемый товар: 60 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара (ов).

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	**Обозначение|**	**Наименование на языке оригинала**	**Наименование на казахском языке**	**Наименование на русском языке**	**Дата принятия документа по стандар-тизации**	**БИН**	**Наименование организации - пользователя на русском языке**	**Наименование организации - пользователя на казахском языке**

1	ГОСТ Р 51177-2017	«Арматура линейная. Общие технические требования»	«Желілік арматура. Жалпы техникалық талаптар»	«Арматура линейная. Общие технические требования»	01.07.2018	970740000838	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские Межсистемные Электрические Сети»	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік Қоғамы атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы компания акционерлік қоғамының (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

Подписал Глухов Дмитрий Геннадьевич

Дата подписания 19.11.2026