ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272196 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (850 Т, 4586285) Бекітпе

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	850 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, бұрылатын, дискілік, майлы трансформатордың реакторына арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дискілі бұралмалы бекітпе гуммирленген болат Ж83-Р1200-02 кермелі ернемекте бекітуге арн. саңылауларының саны 12дана
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Трансформатор майының ағынын жабу және реттеу үшін арналған;

Шартты өту ДУ, 125мм;

Фланецке бекітуге арналған саңылаулар саны 12 данадан аспайды;

Жұмыс қысымы, 0,3(3) Мпа (кг/см.кв.);

Жұмыс ортасы: трансформатор майы;

Жұмыс ортасының температурасы: -45-тен +950 С-қа дейін;

Қоршаған ортаның температурасы: -60-тан +400 С-қа дейін;

Жетек: қолмен; Жетектегі бұру моменті, 5,1 кг/м аспайды.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі|	Түпнұсқа тілінде атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
1	ГОСТ 12.2.063-2015	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	«Құбыр арматурасы. Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар»	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	01.01.2020	970740000838	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские Межсистемные Электрические Сети»	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік Қоғамы атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы компания акционерлік қоғамының (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

Қол қойған Глухов Дмитрий Геннадьевич

Қол қойылған күні 19.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272196
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (850 Т, 4586285) Затвор

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	850 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, поворотный, дисковый, для реактора масляного трансформатора
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Затвор дисковый поворотный гуммированный стальной Ж83-Р1200-02 стяжной число отверстий для крепления на фланце 12шт
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для перекрытия и регулирования потока трансформаторного масла;

Условный проход ДУ, 125мм;

Число отверстий для крепления на фланце не более 12шт;

Рабочее давление, 0,3(3) Мпа (кг/см.кв.);

Рабочая среда: трансформаторное масло;

Температура рабочей среды: от -45 до +950 С;

Температура окружающей среды: от -60 до +400 С;

Привод: ручной;

Крутящий момент на приводе, не более: 5,1кг/м.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение|	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандар-тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
1	ГОСТ 12.2.063-2015	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	«Құбыр арматурасы. Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар»	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	01.01.2020	970740000838	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские Межсистемные Электрические Сети»	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік Қоғамы атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы компания акционерлік қоғамының (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

Подписал Глухов Дмитрий Геннадьевич

Дата подписания 19.11.2026