ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (502 Т, 4587206) Электр оқшаулағыш түтікше

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	502 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр оқшаулағыш түтікше, маркасы ТКСП, икемді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Электр оқшаулағыш иілгіш түтік 133 ТСП-200.8х1
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Электр оқшаулағыш иілгіш түтік 133 ТСП-200.8х1
2. Лакталған электр оқшаулағыш түтік, электротехникалық құрылғылардың ток өткізетін элементтерін оқшаулауға арналған. Түтік кремний органикалық резеңке қоспасымен қапталған шыны бау-шұлықтан дайындалады.
3. Ішкі диаметрі: 8 мм
4. Жұмыс температуралар диапазоны: -60˚С бастап +180˚С дейін
5. МЕМСТ 17675-87

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 17675-87	315443	Межгосударственный стандарт	Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия	МКС: 29.080.30 КГС: Е36	СССР (СССР)	33	Изоляционные системы	Действует		01.01.1990

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (502 Т, 4587206) Трубка электроизоляционная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	502 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка электроизоляционная, марка ТКСП, гибкая
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка электроизоляционная гибкая 133 ТСП-200.8х1
Количество	50.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 70 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Трубка электроизоляционная гибкая 133 ТСП-200.8х1
2. Трубка электроизоляционная, предназначена для изоляции токоведущих элементов электротехнических устройств. Трубка изготавливается из стеклошнур-чулка покрытого кремнийорганической резиновой смесью.
3. Внутренний диаметр: 8мм
4. Диапазон рабочих температур: от -60˚С до +180˚С
5. ГОСТ 17675-87

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17675-87	315443	Межгосударственный стандарт	Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия	МКС: 29.080.30 КГС: Е36	СССР (СССР)	33	Изоляционные системы	Действует		01.01.1990

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.11.2026