ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272563 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (83-1 Т, 4587623) Жарықтандыру тірегі

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	83-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жарықтандыру тірегі, темір бетонды, маркасы СВ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жарықтандыру тірегі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темірбетон тірегі
Саны	597.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СВ 110-3,5 тірек-бағанасы — сульфатқа төзімді бетоннан жасалған дірілдету әдісімен дайындалған темірбетон тірек-бағанасы. Кернеуі 10 кВ дейінгі әуе электр беру желілерін (ӘЖ), сыртқы жарықтандыру және басқа да электр желілерін монтаждауға арналған. Құрылыстың қалыпты жағдайларында, сондай-ақ сейсмикалығы 7 баллды қоса алғандағы алаңдарда, газ тәрізді, қатты және сұйық агрессивті орталарда орнатуға арналған.

Бұйымның төменгі бөлігінен бастап ұзындығы 3 м учаскесінде СН РК 2.01-01-2013 талаптарына сәйкес коррозиядан қорғау қарастырылуы тиіс.

Коррозияға қарсы қорғау жөніндегі талаптар:

•Эпоксидті шайырмен тұрақтандырылған толуол, ксилол немесе сольвент еріткішіндегі хлорсульфондалған полиэтилен негізіндегі лактан жасалған бір қабат грунттауыш жағу;
•Грунттауыштың үстінен эмальдың екі қабатын жағу.

Техникалық сипаттамалары:

СВ 110-3,5 типті дірілдету әдісімен дайындалған темірбетон тірек-бағаналары:

•Есептік иілу моменті — 3,5 тс·м;

•Ұзындығы — 11 м;
•Ені — 175/185 мм;
•Биіктігі — 165/280 мм;
•Салмағы — 1125 кг;
•Бетон көлемі — 0,45 м³.

Қол қойған	Темирбаев Канат Жайгалиевич
Қол қойылған күні	18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272563
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (83-1 Т, 4587623) Опора освещения

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	83-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора освещения, железобетонная, марка СВ
Наименование категории ОКТРУ	Осветительная опора
Дополнительная характеристика	Описание: Опора железобетонная
Количество	597.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стойка-опора СВ 110-3,5 — вибрированная железобетонная стойка из сульфатостойкого бетона, предназначенная для монтажа воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением до 10 кВ, наружного освещения и других электрических сетей. Предназначена для установки в обычных условиях строительства, а также на площадках с сейсмичностью до 7 баллов включительно, в газообразных, твёрдых и жидких агрессивных средах.

На участке длиной 3 м от нижней части изделия должна быть предусмотрена защита от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01-2013.

Требования к антикоррозионной защите:

•Нанесение одного слоя грунтовки из лака на основе хлорсульфированного полиэтилена в растворителе (толуоле, ксилоле или сольвенте), стабилизированного эпоксидной смолой;
•Поверх грунтовки нанесение двух слоёв эмали.

Технические характеристики:

Вибрированные железобетонные стойки-опоры типа СВ 110-3,5:

•Расчётный изгибающий момент — 3,5 тс·м;
•Длина — 11 м;
•Ширина — 175/185 мм;
•Высота — 165/280 мм;
•Масса — 1125 кг;
•Объём бетона — 0,45 м³.

Подписал	Темирбаев Канат Жайгалиевич
Дата подписания	18.11.2026