ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272985 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (440 Т, 4588856) Шамшырақ

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	440 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шамшырақ, жайғастырылмалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	LED сызықтық шам
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ТР ТС 004/2011. Жарықдиодты шамның техникалық сипаттамалары ДРЛ-250 аналогы): жарықдиодты шамдардың саны-48 дана; Жарықдиодты шамдар-ақ жарқыл; шашырау бұрышы - 120 градус; жарық ағыны-кемінде 7200 Лм; қуат кернеуі-100-277В; Тұтыну қуаты-75 Вт-тан аспайды; тиімділігі - 95 Лм/Вт-тан кем емес. Жұмыс режимі - -40 ~ + 55°С; қорғаныс дәрежесі-IP67; жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі-100 000 сағат. Корпус-анодталған алюминий корпус; шыны-қыздыру шынысы кемінде 4 мм; тұтынылатын энергияның 1 Вт-қа радиатордың жылу тарату алаңы-кемінде 0,6 дм2 / Вт; Шамды орнату тәсілі-консольді, қапсырмада жылжымалы бекітпесі бар;
Саны	247.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«ТР КЕ 004/2011. Жарықдиодты шамның техникалық сипаттамалары (DRL-250 аналогы): жарықдиодты шамдардың саны - 48 дана; ақ жарық диодтары; шашырау бұрышы 120 градус; жарық ағыны кемінде 7200 Лм; қуат кернеуі 100-277в; тұтынылатын қуат 75 Вт аспайды; тиімділігі кемінде 95 Лм/Вт. Жұмыс режимі --40 ~ + 55°С; IP67 қорғау дәрежесі; жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі 100 000 сағат. Корпус анодталған алюминий корпус; шыны каленное шыны кем дегенде 4мм; жылу таратқыш ауданы радиатор 1 Вт тұтынылатын энергия кемінде 0,6 дм2 / Вт; Шамды орнату әдісі-консоль, кронштейнге жылжымалы бекітпесі бар.

Қол қойған	Шынар Мирас Тілеуұлы
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272985
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (440 Т, 4588856) Светильник

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	440 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, пристраиваемый
Наименование категории ОКТРУ	Светильник линейный LED
Дополнительная характеристика	Описание: ТР ТС 004/2011. Технические характеристики светодиодного светильника(аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белогосвечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации --40 ~ +55°С; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемойэнергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - консольный,с подвижным креплением на скобе
Количество	247.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы

Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТР ТС 004/2011. Технические характеристики светодиодного светильника(аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белогосвечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации --40 ~ +55°С; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемойэнергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - консольный,с подвижным креплением на скобе.

Подписал	Шынар Мирас Тілеуұлы
Дата подписания	24.11.2026