ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272985 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (439 Т, 4588855) Шамшырақ

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	439 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шамшырақ, жайғастырылмалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	LED сызықтық шам
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ТР ТС 004/2011. Жарықдиодты шамның техникалық сипаттамалары ДРЛ-250 аналогы): жарықдиодты шамдардың саны-48 дана; Жарықдиодты шамдар-ақ жарқыл; шашырау бұрышы - 120 градус; жарық ағыны-кемінде 7200 Лм; қуат кернеуі-100-277В; Тұтыну қуаты-75 Вт-тан аспайды; тиімділігі - 95 Лм/Вт-тан кем емес. Жұмыс режимі - -40 ~ + 55°С; қорғаныс дәрежесі-IP67; жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі-100 000 сағат. Корпус-анодталған алюминий корпус; шыны-қыздыру шынысы кемінде 4 мм; тұтынылатын энергияның 1 Вт-қа радиатордың жылу тарату алаңы-кемінде 0,6 дм2 / Вт; Шамды орнату тәсілі-консольді, қапсырмада жылжымалы бекітпесі бар;
Саны	422.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., МБ Караганды
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТР КЕ 004/2011. Жарықдиодты шамның техникалық сипаттамалары (DRL-250 аналогы): жарықдиодты шамдардың саны - 48 дана; ақ жарық диодтары; дисперсия бұрышы 120 градус; жарық ағыны кемінде 7200 Лм; қуат кернеуі 100-277в; тұтынылатын қуат 75 Вт аспайды; тиімділігі кемінде 95 Лм/Вт. Жұмыс режимі --40 ~ + 55°C; IP67 қорғау дәрежесі; жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі 100 000 сағат. Корпус анодталған алюминий корпус; шыны каленное шыны кем дегенде 4мм; жылу таратқыш ауданы радиатор 1 Вт тұтынылатын энергия кемінде 0,6 дм2 / Вт; Шамды орнату әдісі-консоль, кронштейнге жылжымалы бекітпесі бар.

Қол қойған	Шынар Мирас Тілеуұлы
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272985
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (439 Т, 4588855) Светильник

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	439 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, пристраиваемый
Наименование категории ОКТРУ	Светильник линейный LED
Дополнительная характеристика	Описание: ТР ТС 004/2011. Технические характеристики светодиодного светильника(аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белогосвечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации --40 ~ +55°С; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемойэнергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - консольный,с подвижным креплением на скобе
Количество	422.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды

Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТР ТС 004/2011. Технические характеристики светодиодного светильника(аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белогосвечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации --40 ~ +55°С; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемойэнергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - консольный,с подвижным креплением на скобе.

Подписал	Шынар Мирас Тілеуұлы
Дата подписания	24.11.2026