ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273002 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (988 Т, 4588934) Клапан

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақмола жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	988 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, сақтандыратын, болат, өлшемі 100-400 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Трансформатордың сақтандырғыш клапаны
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қорғауыш қақпақша Ж83-Р1226-01 ВБИЕ.494.155.001-03 80кПа
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қорғауыш қысымтығын Ж83-Р1226-01, 80кПа, ВБИ.494.155.001-03. Қысымтығынның ашылу қысымы - 80кПа. Жұмыс ортасы-трансформатор майы. Қоршаған ауа температурасы, -45-тен +40 градусқа дейін. Жұмыс ортасының температурасы, -45-тен +95 градусқа дейін. Климаттық орындалуы-У1. Қызмет ету мерзімі кемінде 11 жыл. Басқа сипаттамалары: Тауардың шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 23216-78 электротехникалық бұйымдар. Тексеру және сынау: жеткізілетін тауардың әрбір бірлігіне әлеуетті жеткізуші зауыттық сынақ хаттамаларын (тауарды жеткізу кезінде) ұсынуы керек. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: тауар пайдалануға берілген күннен бастап 12 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 18 айдан аспайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 23216-78	315561	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	МКС: 29.020 КГС: Е09	СССР (СССР)	44	Электротехника в целом	Действует		01.07.1979	

Қол қойған Тәнірбергенұлы Алишер

Қол қойылған күні 26.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273002
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (988 Т, 4588934) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	988 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, предохранительный, стальной, размер 100-400 мм
Наименование категории ОКТРУ	Предохранительный клапан трансформатора
Дополнительная характеристика	Наименование: Клапан предохранительный Ж83-Р1226-01 ВБИЕ.494.155.001-03 80кПа
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан предохранительный Ж83-Р1226-01. 80кПа, ВБИЕ.494.155.001-03. Давление открытия клапана - 80кПа. Рабочая среда - трансформаторное масло. Температура окружающего воздуха, от –45 до +40 градусов С. Температура рабочей среды, от –45 до +95 градусов С. Климатическое исполнение - У1. Срок службы, не менее 11лет. Прочие характеристики: Год выпуска товара не ранее 2026 года. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Проверка и испытание: Потенциальный поставщик на каждую единицу поставляемого товара должен предоставить протоколы заводских испытаний (при поставке товара). Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 23216-78	315561	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	МКС: 29.020 КГС: Е09	СССР (СССР)	44	Электротехника в целом	Действует		01.07.1979

Подписал Тәнірбергенұлы Алишер

Дата подписания 26.11.2026