ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273823 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (3835-1 Т, 4591526) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"
Ұйымдастырушы: АҚ "Каражанбасмунай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3835-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, болат, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Код: 200-00961 Сипаттама: Пневматикалық жетегі бар клапан
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Үш бөлікті жапқыш клапан (кран), жылдам шығаруға арналған айналмалы пневматикалық жетегімен, шеткі күйлерді сигналдайтын соңғы қосқыштар блогы және электромагниттік пневматикалық тарату клапанымен. Диаметр ДУ 25 мм. Жұмыс ортасы — табиғи газ. Қосылыс түрі — NPT 1 дюйм, ішкі бұранда (SST FNPT). Клапан материалы — тот баспайтын болат.

Жұмыс ортасының максималды қысымы 300 фунт/шаршы дюймнен (21,09 кгс/см²) аспауы тиіс. Жұмыс қысымы 60–120 фунт/шаршы дюйм (4,22–8,44 кгс/см²). Айналмалы пневматикалық жетек бір жақты әрекетті, қалыпты жабық. Ашу басқаруы — КИП ауасы арқылы пневматикалық тарату клапанымен жүзеге асады. КИП ауасын қосу — ішкі 1/8 NPT бұрандалық қосылыс. Пневматикалық тарату клапаны 24 В тұрақты ток сигналымен басқарылады.

Электрлік қосылыстарға арналған кабельдік кірістер жетек түйінінің бір жағында орналасуы тиіс. Электромагниттік клапанның қоректендіруге қосылуы жабық болуы және соңғы қосқыштармен байланыстырылуы тиіс.

Соңғы қосқыштардың орналасуы реттелетін. Пайдалану температурасы –40 °С-тан +65 °С-қа дейін. Соңғы қосқыштар блогы және электромагниттік клапан жарылысқа қарсы қорғалған, Exd белгілеуімен. Жарылысқа қарсы қорғаныс, 1-класс, 1-санат. Құю тығыздығы классы «А». Жиынтық биіктігі 400 мм-ден аспауы тиіс.

Клапан күйінің индикациясымен жабдықталуы тиіс.

МЕМСТ 5761-2005

Қол қойған	УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ
Қол қойылған күні	23.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273823
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (3835-1 Т, 4591526) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3835-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, стальной, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Код: 200-00961 Описание: Клапан с пневмоприводом
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан (кран) трехсоставной запорный, с поворотным пневмоприводом быстрого сброса, блок сигнализации крайних положений концевыми выключателями и электромагнитным пневмораспределительным клапаном. Диаметр ДУ 25 мм. Рабочая среда природный газ. резьбовое соединение NPT 1 дюйм внутренняя резьба (SST FNPT). Материал клапана - нержавеющая сталь.

Максимальное давление рабочей среды не более 300 фунтов на квадратный дюйм (21,09 кгс /см²). Рабочее давление от 60 до 120 фунтов на квадратный дюйм (4,22-8,44 кг/см²). Пневмопривод поворотный одностороннего действия, нормально закрытый. Управление на открытие воздухом КИП через клапан пневмораспределительный. Подключение воздуха КИП резьбовое соединение внутреннее 1/8 NPT. Клапан пневмораспределительный управляется сигналом постоянного тока 24В. Кабельные вводы для электрических подключений должны быть расположены с одной стороны узла привода. Подключение к питанию электромагнитного клапана должно быть закрытым и соединенным с концевыми выключателями.

Положение концевых выключателей регулируемое. Температура эксплуатации от -40 до +65 С. Блок концевых выключателей и электромагнитный клапан взрывозащищенного исполнения маркировки Exd. Взрывозащита, класс 1, категория 1. Класс герметичности «А». Высота в сборе не более 400 мм.

С индикацией положения клапана.

ГОСТ 5761-2005

Подписал	УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ
Дата подписания	23.11.2026