ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274130 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 52 (3678 Т, 4592631) Газ құбырларына арналған құбыр

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3678 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газ құбырларына арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 51-100 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Газбен жабдықтауға арналған полиэтилен құбырлар
Қосымша сипаттама	Материал: SDR 11 Ду 90 мм полиэтилен құбыры
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., ул.Аскарова 297 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Газ құбырларына арналған полиэтилен құбыры.

2.2. Диаметрі: 90 мм;

2.3. Құбыр диаметрінің қабырға қалыңдығына қатынасы: SDR 11;

2.4. Құбыр материалының түрі: ПЭ 100 (полиэтилен);

2.5. Өнім жаңа, Өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2026 жылдан ерте болмау керек.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ПТО инженері хабарласыңыз: Амантайұлы Н. эл.пошта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262) 99-99-04, ішкі.2056, ұялы: 87770979007

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт распространяется на							

							напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS)							
		СТ РК		Қазақстан Республ	Трубы из полиэтилена для газопроводов				Пластмас		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минист		

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Иә	ГОСТ Р 50838-2011	347281	икасының ұлттық стандарты	. Технические условия Дата введения с 2012.07.01	по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении	Нет ()	108	совые трубы	Действует	ерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од.	01.07.2012

						(МОР) до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.						

Қол қойған Каримов Анвар Алимуратович

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274130
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 52 (3678 Т, 4592631) Труба для газопроводов

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3678 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для газопроводов, полиэтиленовая, диаметр 51-100 мм
Наименование категории ОКТРУ	Трубы полиэтиленовые для газоснабжения
Дополнительная характеристика	Материал: Труба полиэтиленовая SDR 11 Ду 90 мм
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ул.Аскарова 297 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Труба полиэтиленовая для газопроводов.

2.2. Диаметр: 90 мм;

2.3. Коэффициент отношения диаметра трубы к толщине стенки: SDR 11;

2.4. Тип материала трубы: ПЭ 100 (полиэтилен);

2.5. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2026 года выпуска.

По вопросам Технической спецификации обращаться к инженеру ПТО: Амантайулы Н. эл.почта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262)99-99-04, вн.2056, сот: 87770979007

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется						

		СТ РК ГОСТ		Национальный стандарт	Трубы из полиэтилена для газопроводо	на напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS)			Пластмас		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минист	

1	Да	Р 50838-2011	347281	Республики Казахстан	в. Технические условия Дата введения с 2012.07.01	по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР)	Нет ()	108	совые трубы	Действует	ерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од.	01.07.2012

						до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.							

Подписал Каримов Анвар Алимуратович

Дата подписания 24.11.2026