ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274130 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 51 (3679 Т, 4592632) Газ құбырларына арналған құбыр

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3679 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газ құбырларына арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 51-100 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Газбен жабдықтауға арналған полиэтилен құбырлар
Қосымша сипаттама	Материал: SDR 11 Ду 63 мм полиэтилен құбыры
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., ул.Аскарова 297 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Газ құбырларына арналған полиэтилен құбыры.

2.2. Диаметрі: 63 мм;

2.3. Құбыр диаметрінің қабырға қалыңдығына қатынасы: SDR 11;

2.4. Құбыр материалының түрі: ПЭ 100 (полиэтилен);

2.5. Өнім жаңа, Өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2026 жылдан ерте болмау керек.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ПТО инженері хабарласыңыз: Амантайұлы Н. эл.пошта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262) 99-99-04, ішкі.2056, ұялы: 87770979007

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт распространяется на							

			СТ РК		Қазақстан Республ	Трубы из полиэтилена для газопроводов	напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS)			Пластмас		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минист		



Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Иә	ГОСТ Р 50838-2011	347281	икасының ұлттық стандарты	. Технические условия Дата введения с 2012.07.01	по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении	Нет ()	108	совые трубы	Действует	ерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од.	01.07.2012

						(МОР) до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.						

Қол қойған Каримов Анвар Алимуратович

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274130
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 51 (3679 Т, 4592632) Труба для газопроводов

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3679 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для газопроводов, полиэтиленовая, диаметр 51-100 мм
Наименование категории ОКТРУ	Трубы полиэтиленовые для газоснабжения
Дополнительная характеристика	Материал: Труба полиэтиленовая SDR 11 Ду 63 мм
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ул.Аскарова 297 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Труба полиэтиленовая для газопроводов.

2.2. Диаметр: 63 мм;

2.3. Коэффициент отношения диаметра трубы к толщине стенки: SDR 11;

2.4. Тип материала трубы: ПЭ 100 (полиэтилен);

2.5. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2026 года выпуска.

По вопросам Технической спецификации обращаться к инженеру ПТО: Амантайулы Н. эл.почта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262)99-99-04, вн.2056, сот: 87770979007

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется						

		СТ РК ГОСТ		Национальный стандарт	Трубы из полиэтилена для газопроводо	на напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS)			Пластмас		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минист	

1	Да	Р 50838-2011	347281	Республики Казахстан	в. Технические условия Дата введения с 2012.07.01	по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР)	Нет ()	108	совые трубы	Действует	ерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од.	01.07.2012

						до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.						

Подписал Каримов Анвар Алимуратович

Дата подписания 24.11.2026