ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274138 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (13508 У, 4592721) Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Маңғыстау магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13508 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	ҚР ҚН 2.02-11-2002 "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары. Әкімшілік-тұрмыстық ғимарат 275,2 м2
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., НЖС-14 МАНГИСТАУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Өрт/ұрлық дабылдары/сөндіргіш жүйелер/бейнебақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

(КОД БНА ТЖҚ 802010.000.000004)

№ п/п	**Талаптар**

1	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы**
	Өрт- ұрлық дабылына техникалық қызмет көрсету
2	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.**
	Қызмет осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және шарт талаптарына сәйкес көрсетілуі керек. Персоналда 1000 В-қа дейінгі кернеулермен жұмыс істеуге рұқсат беретін құжаты болуы керек. Қызмет көрсету үшін Мердігер персоналды тиісті құралдармен және такелаждық жабдықтармен қамтамасыз етуі керек. Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кезінде келесі қызметтер тізімін ұсыну қажет: 1. Диагностика, басқару құрылғысының барлық режимдерде жұмысқа жарамдылығын сынау; 2. Өрт датчиктерінің жұмысқа жарамдылығын таңдамалы және аймақтар бойынша тексеру; 3. Қол өрт хабарлағыштарының (ӨСҚ) жұмысқа жарамдылығын тексеру; 4. Тік дабыл контурын қоса алғанда еден бойынша кабель және сым бұйымдарының тұтастығын өлшеу, кедергіні өлшеу;

	5. Инфрақызыл қауіпсіздік датчиктерінің (қозғалыс үшін) және магнитті контактілі есік датчиктерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру; 6. Өрт датчиктерін тазалау және тазарту; 7. Датчиктерде, басқару құрылғыларында, тармақталу және қосу қораптарында дәнекерлеу коммутациялық қосқыштары; 8. Күшейткішті барлық режимдерде сынау және диагностикалау; 9. Қабат бойынша сигналдық сиреналардың берілуін тексеру; Қуат көзін тексеру, қуат реттегішін өлшеу. Қызметтер «Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықтауға, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды ескертуге және басқаруға қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес көрсетіледі. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы No 1111.
3	**Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)**
	-

4. Көлемі/саны: 4990,01 м2/месяц

Қол қойған	Әлібек Дуйсенбаев Баймұханбетұлы
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274138
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (13508 У, 4592721) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Мангистауское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13508 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарно охранной сигнализации,согласно требований СН РК 2.02-11-2002 "Нормы оборудования зданий,помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации,автоматической установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Административно-бытовое здание 275,2 м2
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, НЖС-14 МАНГИСТАУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

(код по ЕНС ТРУ 802010.000.000004)

№ п/п	

1	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**
	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации
2	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**
	Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями данной технической спецификации и условиями договора. Персонал должен иметь документ, позволяющий производить работы с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже третьей Исполнитель для оказания услуг должен обеспечить персонал соответствующими инструментами и такелажными средствами. При оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации необходимо предусмотреть перечень услуг по: 1. Диагностике, тестированию контрольного прибора на исправность во всех режимах; 2. Проверке на исправность пожарных датчиков выборочно и по зонам; 3. Проверке на исправность извещателей пожарных, ручных (ИПР);

	4. Замеру на целостность кабельно-проводниковой продукции поэтажно, включая вертикальный шлейф сигнализации, замер сопротивления; 5. Проверке на исправность датчиков охранных инфракрасных (на движение) и датчиков магнитно-контактных дверных; 6. Чистке, продувке пожарных датчиков; 7. Припайке коммутационных соединителей на датчиках, контрольном приборе, коробках разветвительных, соединительных; 8. Тестированию, диагностике усилителя во всех режимах; 9. Проверке на выдачу сирен сигнальных поэтажно; Проверке на выдачу питания, замер контролера питания. Услуги оказать в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
3	**Гарантийные сроки (при необходимости)**
	-

4. Количество/объем: 4990,01 м2/месяц

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал Әлібек Дуйсенбаев Баймұханбетұлы

Дата подписания 24.11.2026