ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274369 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (226 Т, 4593675) Сақтандырғыш

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	226 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, оттық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сақтандырғыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ОП-150АА Н маркалы, DN150 мм, өнімділігі 215 м³/сағ өрт сақтандырғышы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 2501160502.029499 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Оттан сақтандырғыш (от бөгегіш) ОП-150АА, қарсы ернемекпен жиынтықта.

Шартты өту диаметрі – 150 мм;

Өткізу қабілеті – 215 м³/сағ (қысымның рұқсат етілген төмендеуі кезінде).

А – Корпус материалы (алюминий қорытпасы).

А – От бөгегіш элементтің/кассетаның материалы (алюминий фольгасы/қорытпасы).

Н – Корпусының ажыратылатын конструкциясы (ішкі кассетаны тексеру, тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін алуға мүмкіндік береді).

Тауар жаңа, тоттану (коррозия) іздерінсіз және өзге де ақауларсыз болуы, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.

Тауардың шығарылған күні Тапсырыс берушінің тауарды жеткізу туралы тиісті Өтінім берген күнінен бастап 12 айдан аспауы тиіс.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 1896-2009	340770	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испыт	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли	01.07.2010	

					аний. Введен впервые.	Казахстан, применяемые на пожароопасных технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопных коллекторах различных транспортных средств и силовых агрегатов в качестве средств локализации пожара.					Республики Казахстан от «27» октября 2009 года № 534 -од		

Қол қойған Акылова Толганай Айтбаевна

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274369
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (226 Т, 4593675) Предохранитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	226 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, огневой
Наименование категории ОКТРУ	Предохранитель
Дополнительная характеристика	Описание: Предохранитель огневой ОП-150ААН DN150мм 215м3/ч
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ: 2501160502.029499 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Огневой предохранитель (огнепреградитель) ОП-150АА, в комплекте с ответным фланцем.

Диаметр условного прохода - 150мм;

Пропускная способность - 215 м³/ч (при допустимом перепаде давления).

А - Материал корпуса (алюминиевый сплав).

А - Материал огнепреграждающего элемента/кассеты (алюминиевая фольга/сплав).

Н — разборная конструкция корпуса (позволяет извлекать внутреннюю кассету для осмотра, чистки и обслуживания).

Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать техническим характеристикам заказчика.

Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 30 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 1896-2009	340770	Национальный стандарт Республики Казахстан	Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. Введен впервые.	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые на пожароопасных	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «27» октября	01.07.2010

						технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопных коллекторах различных транспортных средств и силовых агрегатов в качестве средств локализации пожара.					2009 года № 534 -од		

Подписал Акылова Толганай Айтбаевна

Дата подписания 25.11.2026